Приложение 1.

Отчет

СВТ – филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

О выполнении предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области № 08-38-П от 29. 06.2016г.

№ п/п	№ пункта предписания № 08-38-П	Наименование мероприятия	Отметка об исполнении (дата)
1	2	3	4
1	п.13 ч.2	предпринять меры по оборудованию рабочего места для занятий с ПЭВМ рабочим стулом, конструкция которого обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, не позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.	Выполнено 15.02.2017.
2.	п.15	п. 4.3. - отремонтировать мармит и верхнюю поверхность электроплиты СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья	Выполнено 26.09 2016г.
3.	п.17	п. 2.4.2.12. - в кабинете № 211, 204, 206, 304, 303, 101, 104 заменить перегоревшие лампы	Выполнено 28.09.2016г.
4.	п.18	п. 2.4.2.5 - классные доски во всех учебных кабинетах обеспечить софитами.	Выполнено 28.09.2016г.
5.	п.19	19. п. 2.4.3.6. - в лаборантской кабинета химии установить вытяжной шкаф.	Выполнено 27.09 2016г.
6.	п.20	п. 2.3.1. - установленные раковины для мытья рук в санитарных узлах (для мальчиков и девочек) обеспечить горячим водоснабжением	Выполнено 22.09 2016г.
7.	п.41	СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" п. 6.16 - исключить из питания обучающихся жаренные кулинарные изделия (пирожки, беляши).	Выполнено 12.12.2016 г.
8.	п.42	В соответствии ст. 9,ст.11 Закона РФ « О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. на вывеске указать режим работы образовательного учреждения.	Выполнено 06.09.2016г.
9.	п.43	В соответствии ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. до сведения потребителей, п. 11 Правил оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 в помещении услуг исполнителя довести Правила оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, а также список лиц, оказывающих платные образовательные услуги.	Выполнено 01.09.2016г.
10.	п.44	В соответствии с абз. «И», "М" п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 в договорах на оказание платных образовательных услуг указывать сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), указывать сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения).	Выполнено 01.08.2016г.

Сорочинский ветеринарный
техникум – филиал
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Оренбургский государственный
аграрный университет»
461900, Оренбургская область,
г.Сорочинск, ул.Ленина 28а
Тел., (факс) (35346) 4-10-30, 4-11-08
E-mailsvt@orensau.ru
ИНН/КПП 5610042441 / 561701001

№ 02-08-148 от 29.06.2017

Государственному инспектору отдела
государственного энергического надзорапо
Оренбургской областиЗападно –Уральского
управления Ростехнадзора
Тучкину И.В.

Отчет

по устранению нарушений указанных в Справке выданной Государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно – Уральского управления Ростехнадзора от 14 июня 2016г.

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения по предписанию	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Ответственный за исполнение мероприятий	Отметка об выполнении
1	Отсутствуют протоколы профилактических испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств **(учебное хозяйство в с. Троицкое)**	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (п. 2.12.17.) приложение №3	01.02.2017г.	Заключить договор с организацией имеющей лицензию на проведение профилактических испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств.	Руководитель ресурсного центра, зам. директора по АХР	Выполенено (договор № б/н от 19.12.2016г. с ООО «Элком» на профилактические испытания).

2	Не присвоена 1 квалификационная группа по ЭБ не электротехническому персоналу, выполняющему работы при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током **(учебное хозяйство в с. Троицкое)**	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (п. 1.4.4.)	01.02.2017г.	Утвердить перечень лиц не электротехнического персонала Ресурсного центра при работе которых может возникнуть опасность поражения электрическим током. Провести с ними инструктаж с последующей проверкой знаний. Присвоить 1 группу по элекпробезопасности с занесением в журнал установленной формы.	Руководитель ресурсного центра, зам. директора по АХР	Выполенено
3	Не назначен ответственный за электрохозяйство с соответствующей группой по электробезопасности	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (п.п. 1.2.3.; 1.2.7.)	01.02.2017г.	Обучить работников из числа специалистов и после присвоения им группы не ниже 4 назначить ответственного за электрохозяйство, а так же его заместителя для организации работ по электробезопасности.	И.о директора Бабкина Е.Ю.	Ходатайство о продлении срока устранения предписания от 30.01.2017г.
4	Не предоставлены паспорта на заземляющее устройства находящиеся в эксплуатации по всем объектам	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (п. 2.7.15.)	01.02.2017г.	Заключить с лицензированной организацией договор на разработку паспортов на заземляющие устройства	Ответственный зам. директора по АХР	Выполнено (договор № б/н от 19.12.2016 г. с ООО «Элком» на разработку паспортов заземляющих устройств).
5	Имеются светильники на которых отсутствуют плафоны, защитная арматура (учебный корпус, спортзал, **учебное хозяйство с. Троицкое**)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (п. 2.12.12.)	01.02.2017г.	Приобрести защитные плафоны и защитную арматуру на светильники или установить новые.	Зам. директора по АХР	Приобретено по Договору 249/16 от 13.12.2016г. 100 ламп ЛД, 60 светильников
6	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты	Правила применения и испытания средств защиты в электроустановках (гл.1.4.)	01.02.2017г.	Завести журнал учета и содержания средств защиты	Зам. директора по АХР	Выполенено
7	Отсутствует график планово	Правила примене-	01.02.2017г.	Разработать график планово-	Руководитель	Выполенено

	предупредительных ремонтов (**учебное хозяйство с. Троицкое)**	ния и испытания средств защиты в электроустановках (гл. 1.6.)		предупредительных ремонтов.	ресурсного центра, зам. директора по АХР	
8	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации (**учебное хозяйство с. Троицкое)**	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (гл.8)	01.02.2017г.	Разработать и утвердить перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	Руководитель ресурсного центра, зам. директора по АХР	Выполенено
9	Имеются соединения жил электропроводки которые выполнены при помощи скруток **(учебное хозяйство с. Троицкое)**	Правила устройства электроустановок (п. 2.1.21.)	01.02.2017г.	Приобрести клеммные зажимы и заменить на них соединения жил электропроводки которые выполнены при помощи скруток.	Руководитель ресурсного центра, зам. директора по АХР	Выполнено
10	Имеются не закрытые от случайного прикосновения токоведущие части аппаратов защиты (**корпус по животноводству учебное хозяйство с. Троицкое))**	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 9п. 2.2.4.)	01.02.2017г.	Приобрести необходимые материалы и закрыть от случайного прикосновения токоведущие части аппаратов защиты	Руководитель ресурсного центра, зам. директора по АХР	Выполнено
11	Не на всех РУ, рубильниках, сборках нанесены предупреждающие знаки установленного образца **(учебное хозяйство с. Троицкое)**	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (п. 2.2.20.)	01.02.2017г.	Приобрести знаки установленного образца для нанесения на РУ, рубильники и сборки.	Руководитель ресурсного центра, зам. директора по АХР	Выполнено
12	Произведена частичная замена ламп накаливания на энергосберегающие (учебный корпус, спортзал, **учебное хозяйство с. Троицкое**).	№ 261-ФЗ « Об энергосбережении и энергетической эффективности.	01.02.2017г.	Приобрести необходимое количество энергосберегающих лампы для замены ими ламп накаливания.	Руководитель ресурсного центра, зам. директора по АХР	Приобретено по Договору 249/16 от 13.12.2016г. 100 ламп ЛД

Исполнитель Шатилов В.М.
Тел. 4-10-30